

КОПИЯ

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.
зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 129-09-ЭЗ

дата 11.09.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ЗАО «Корпорация «Профессионал»

Адрес: 410047, г.Саратов, ул. Сибирская, 2А

Организация-получатель:

ЗАО «Корпорация «Профессионал»

Адрес: 410047, г.Саратов, ул. Сибирская, 2А

Наименование продукции:

Автоматизированные блочно-модульные котельные установки АБМКУ-П «Professional»

Изготовлена в соответствии:

ТУ 4938-007-65837890-2010

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 4938-007-65837890-2010, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 011-09-А от «04» сентября 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,005	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,045	0,1
Олово, мг/дм ³	0,008	2,0
Никель, мг/дм ³	0,02	0,1
Медь, мг/дм ³	0,01	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,4	10,0
Кадмий, мг/дм ³	0,0001	0,001
Свинец, мг/дм ³	0,003	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,07	5,0
Алюминий, мг/дм ³	0,1	0,5
Цветность, градусы	0,08	20
Мутность (по формазину)	0,04	2,6
Наличие осадка	соответствует	отсутствие
Пенообразование	соответствует	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм

Область применения:

предназначены для теплообеспечения и организации горячего водоснабжения жилых домов, объектов гражданского и промышленного назначения.

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция: Автоматизированные блочно-модульные котельные установки АБМКУ-П «Professional»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, разд. 3).

Начальник ИЛЦ

Э.П.Соловей

Начальник отдела

И.И.Азаров



г. Саров

708

Город Саратов, Саратовской области.
27 ФЕВ 2013

Я, Учанин Владимир Владимирович, нотариус нотариального округа город Саратов Саратовской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1К-564

Взыскано по тарифу: 100 руб

Нотариус

В.В. Учанин



[Handwritten signature]

Итого: прошито, пронумеровано и скреплено печатью
21988
лист 9
В.В. Учанин
НОТАРИУС

